

NAWIEW DO KOTŁOWNI Z BLACHY OCYNKOWANEJ  
A/1 - 250x250mm - "Z", WLOT Z KRATKĄ  
NAWEWNĄ, WYLOT SPROWADZONY 30cm NAD  
POSADZKĘ

1c. CZUJNIK TEMP. ZEWNĘTRZNEJ

MIN. 2,0m

ISTN. NAWIEW  
DO LIKWIDACJI

KOTŁOWNIA

NAWIEW DO MAGAZYN OLEJU Z BLACHY  
OCYNKOWANEJ A/1 - 200x200mm - "Z",  
WLOT Z KRATKĄ NAWĘWNĄ, WYLOT  
SPROWADZONY 30cm NAD POSADZKĘ

MIN. 2,0m

PROJ. COKÓŁ BETONOWY  
O WYMIARACH: 220x140 cm  
WYS. 10cm

ISTN. ROZDZIELACZ  
ZASILAJĄCY, L=90 cm

PROJ. C.O. ZASILENIE  
DN65

ISTN. ROZDZIELACZ  
POWROTNY, L=90 cm

POMPA ŁADUJĄCA  
WRAZ Z UZBROJENIEM  
- W DOSTAWIE  
Z KONDENSEREM

PRZEWÓD SPALINOWY ZE STALI  
SZLACHETNEJ JEDNOŚCIENNY  $\phi 160$ mm  
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA WRAZ Z ODC.  
POZIOMYM W KOTŁOWNI  $L \approx 15,0$ m

KRATKA WYIEWNA

NOWE PRZEKUCIE WYIEWU  
POD STROPEM

WYIEW Z KOTŁOWNI  
ISTNIEJĄCYM KANAŁEM  
MUROWANYM 20x20 cm

90 EI30  
200

83  
193

79  
207

MAGAZYN  
OLEJU

MIEDŹ 8mm  
podciąg 28/24  
OK. 2,5m

90 EI60  
200

WYWIETRZNIK DACHOWY  $\phi 160$   
NA PODSTAWIE DACHOWEJ B-I

WYPROWADZONE NA ŚCIANIE  
W POBLIŻU SCHODÓW

PRZEWÓD ODPOWIETRZAJĄCY DN40  
- RURA OCYNKOWANA WYPROWADZONA  
2,5m NAD POZIOM TERENU

UKŁAD NAPEŁNIANIA Z CZUJNIKIEM OLEJU  
I WYŁĄCZNIKIEM KOŃCOWYM (W SKRZYŃCE  
ZAMYKANEJ NA KLUCZ) WYPROWADZONY  
OK. 1,0m NAD POZIOM TERENU

TEMAT: <b>PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI OLEJOWEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY W KAZANOWIE, UL. PARTYZANTÓW 28, 26-713 KAZANÓW</b>			
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: SANITARNA	
INWESTOR:	GMINA KAZANÓW 26-716 KAZANÓW, UL. PARTYZANTÓW 28		
TYTUŁ RYS.:	RZUT PIWNIC Z INSTALACJĄ TECHNOLOGICZNĄ KOTŁOWNI C.O.	DATA: 07.2019	SKALA: 1:50
			NR RYS.: 1
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Maj upr. GP-III-7342/28/91 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ:	inż. Marcin MAJ upr. MAZ/0318/PWOS/11 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan	PODPIS:	